



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПБ.RU.OC002.Н.00040

Приложение №1
Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»	Предел огнестойкости панели стеновой с пенополистирольным экструзионным утеплителем, толщиной от 80 мм до 300 мм – EI 15.
ГОСТ 30247.1-94	«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости панели кровельной с пенополистирольным экструзионным утеплителем, толщиной от 100 мм до 300 мм (при равномерно распределенной нагрузке 120 кг/кв.м) – RE15.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Е.Э. Борисова

000104